

Pabianice, dn. 16.07.2021

**Szanowny Pan
Łukasz Drewniak
Radny Rady Gminy Pabianice**

**Górka Pabianicka 54A
95-200 Pabianice**

Odpowiedź na interpelacje .

W związku z złożoną, interpelacją informuję, że:

1. Ponownie zostały sprawdzone urządzenia do uzdatniania wody na SUW Górka Pabianicka.
Wszystkie urządzenia działają prawidłowo. Proces uzdatniania wody przebiega prawidłowo.
2. System uzdatniania wody polega na filtracji wody , napowietrzaniu oraz redukcji manganu i żelaza.
3. Poziom żelaza w wodzie pitnej odpowiada wymogom prawa..
5. Biorąc pod uwagę pana interpelacje, będziemy obserwować pracę stacji uzdatniania wody (zwiększymy ilość badań pod kontem jej twardości)oraz kierunki z których nadchodzą informacje o zbyt dużej ilości osadzającego się kamienia. Postaramy się problem zdiagnozować i poprawić.

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mierzochnościami
Sylwester Izbicki
mgr inż. Sylwester Izbicki