

Pabianice, dn. 13.08.2025

Szanowny Pan
Piotr Modrzejewski
Radny Rady Gminy Pabianice

Odpowiedź na interpelację .

W związku z złożoną interpelacją dotyczącą uwzględnienia w planach na lata 2026-2028 rozwoju kanalizacji dla miejscowości Hermanów oraz Terenin informuję, że powyższe zadanie jest opisane w Strategii Rozwoju Gminy Pabianice a jego realizacja w dużej mierze zależy od dostępności środków zewnętrznych do współfinansowania tejże inwestycji.

Zestawienie danych o projektowanej kanalizacji:

1) łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej w zakresie projektu budowlanego: L = 9311 m

a) łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej w zakresie projektu budowlanego: L = 9311 m

a1). rurociągi: PE100 SDR11 Dz90, Dz110, Dz125, Dz160, Dz200, Dz225

a2). łączna ilość studni zaworowych: N = 131 szt., w tym studnie typu Z 65 2,5": N = 130 szt. (oraz typu G65 2,5": N = 1 szt. ujęta w kosztorysie 154T16-KI-PW2)

b) łączna długość projektowanych rurociągów grawitacyjnych PVC Dz160, L = 1497 m, w zakresie projektu budowlanego: L = 1497 m

b2) studnie PE 425; N = 46 szt.

2) łączna długość projektowanego rurociągu tłoczego PE SDR17 Dz110: L = 2291 m.

a) liczba studni betonowych z czyszczakiem: 2 szt. (z tego jedna objęta jest kosztorysem nr 154T16-KI-PW2)

b) zestaw pływający (1 kpl).


3) Stacja podciśnienia wraz z przepompownią ścieków i monitoringiem pracy sieci: 1 szt.

4) Ilość projektowanych przykanalików - 432

Planowany koszt: 18 765 042,45 zł netto.

Biorąc powyższe pod uwagę, w roku 2026 planuje się przeprojektowanie sieci kanalizacyjnej i systemu odprowadzania ścieków z zachowaniem zarezerwowanych tras przebiegu sieci tak aby z jednej strony zminimalizować koszty budowy a z drugiej strony zminimalizować ingerencję w już wykonane prace modernizacyjne dróg.

Z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

mgr inż. Roman Figiel